



Zestawienie danych z projektu

Opis	Ilość
3.1 OC, Złącze rynnowe	8 szt.
82504002, B 25x4 OG, Bednarka 25x4 OG, 155.00m	120.89 kg
55.1 OC, 55.1 OC, Złącze krzyżowe 1-otworowe	14 szt.
80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 OG, 35.00m	14.00 kg
4.1 OC, 4.1 OC, Złącze kontrolne 4-otworowe	8 szt.
97001509, 70.15 AL, Iglica kominowa h=1,5m	6 szt.
9.2 OC, 9.2 OC, Złącze ziemne	8 szt.



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83)
342-00-36

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
OBIEKT	Przebudowa budynku zabytkowego praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa - dawnej elektrowni wzniesionej w k. XIX w. na działce nr ewid. 16/20 oraz części działek nr ewid. 14/5 i 14/7 przy ul. Białskiej 7 w Leśnej Podlaskiej		
ADRES	ul. Białska 7, 21-542 LeśnaPodlaska		
FUNKCJA	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Józef Szablowski	324/BP/86 <small>spec. instal. elektryczna</small>	
Branża:	Data:	Skala:	Nr rys: Str.
Elektryczna	VI.2023	1:100	4 E 14